

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thay thế tủ điện trạm biến áp tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Địa chỉ: Số 1, đường Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên người tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Thảo – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An;

- Số điện thoại: 094.286.6699

- Email: bvyhocotruyennghedan@gmail.com

3. Các thức tiếp nhận báo giá:

Các nhà cung cấp có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Bộ phận Văn thư, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An; Số 01 Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

- Nhận qua email: bvyhocotruyennghedan@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 07h ngày 23 tháng 6 năm 2026

đến trước 17h ngày 28 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục, khối lượng công việc chi tiết như sau:



| TT | DANH MỤC CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG |
|------------|---|-----|------------|
| I | Phần trung thế | | |
| 1 | Thanh cái nhôm bọc cách điện AC-70/11 XLPE2.5/HDPE | 9 | Mét |
| 2 | Đầu cốt đồng nhôm đúc 70 | 12 | Cái |
| 3 | Chụp đầu cực silicone chống sét van | 1 | Bộ |
| 4 | Chụp silicon đầu cực cao thế MBA | 1 | Bộ |
| 5 | Nhân công | 1 | HT |
| II | Phần lắp đặt tủ điện tổng | | |
| 1 | Tủ điện 2 ngăn, 1200*600*400 (lắp đo đếm và Aptomat tổng 400A, không có thanh cái) | 1 | Tủ |
| 2 | Cáp đồng CXV 1x185 Cadisun | 21 | Mét |
| 3 | Cáp đồng CXV 1x120 Cadisun | 8 | Mét |
| 4 | Đầu cốt đồng 185 | 12 | Cái |
| 5 | Đầu cốt đồng 120 | 4 | Cái |
| 6 | Thanh đỡ cáp tổng | 1 | Cái |
| 7 | Băng dính | 2 | Cuộn |
| 8 | Nhân công | 1 | HT |
| III | Phần lắp đặt tủ điện nhánh (nguồn máy phát đến) | | |
| 1 | Tủ điện 1 ngăn, Thanh cái phía trên có lắp Aptomat 400A và 150A, 1200*600*400 | 1 | Tủ |
| 2 | Cầu dao hộp đảo chiều 400A -660V (3 pha 3 cực) | 1 | Bộ |
| 3 | Đầu cốt đồng 120 | 8 | Cái |
| 4 | Bulong 12*50 | 20 | Cái |
| 5 | Bulong 10*50 | 20 | Cái |
| 6 | Bulong 8*30 | 20 | Cái |
| 7 | Bulong nở 10*120 | 8 | Cái |
| 8 | Bulong nở 12*120 | 8 | Cái |
| 9 | Nhân công | 1 | HT |

***Báo giá bao gồm thuế theo luật định, chi phí lắp đặt và các chi phí liên quan khác.**

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An - Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 216, đường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu liên quan. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện (để đăng tải);
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Thăng

